

# Hinweis an unsere Mieter

## Der FI-Schutzschalter

**Nach einer Veröffentlichung der Südwestdeutschen Fachakademie der Immobilienwirtschaft e.V. in Wiesbaden ist jeder zehnte FI-Schutzschalter defekt**

Sofern in Ihrer Wohnung ein FI-Schutzschalter vorhanden ist, sollten Sie diesen regelmäßig überprüfen. Wenn nämlich der FI-Schutzschalter ausfällt, dann ist im Haus ein Gerät fehlerhaft oder irgendjemand ist unsachgemäß mit Strom umgegangen. Nach den Zahlen des Technischen Überwachungsvereins ist mehr als jeder zehnte FI-Schutzschalter defekt (zwölf Prozent). Ohne regelmäßige Überprüfung bleibt dieser, für die Sicherheit wichtige Baustein der Elektroinstallation, wirkungslos.

Die Wohnungsgenossenschaft bittet Sie, den FI-Schutzschalter in regelmäßigen Abständen - alle sechs Monate - zu überprüfen.

### Und das geht so:

Sie finden den FI-Schutzschalter in der Elektroverteilung, bei den Sicherungen. Er trägt die Aufschrift FI-Schutzschalter. Durch Drücken des Tastknopfes „Test“ lösen Sie den FI-Schutzschalter aus. Danach betätigen Sie den Rückstellhebel. Funktioniert beides, so ist der FI-Schutzschalter in Ordnung. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist die Wohnungsgenossenschaft zu unterrichten.

Bitte überprüfen Sie den FI-Schutzschalter nur während unserer Dienstzeiten, so dass Sie uns bei einem eventuellen Defekt erreichen können und ein sofortiger Austausch erfolgen kann.

